


B-køkeplate



Resultatene

Det ble utført tre tester på sikkerhetssenteret. Sju varslere, alle tilgjengelige i det norske markedet, ble testet:

	Stearinlys med mansjett	«Glemt» stekepanne	Leselampe under dyne	
1 Kombinert ionisk/optisk	1. min. 50 sek.	18 min. 30 sek.	60 min	
2 Ionisk	54 sek.	15 min. 30 sek.	Ingen alarm	
3 Ionisk	1 min. 11 sek.	27 min. 23 sek.	Ingen alarm	
4 CO, feilaktig montert i tak	Ingen alarm	Ingen alarm	90 min.	
5 Optisk	Ingen alarm	24 min. 27 sek.	67 min.	
6 Ionisk	1 min. 58 sek.	25 min. 26 sek.	Ingen alarm	
7 CO, korrekt montert på vegg	Ingen alarm	Ingen alarm	83 min.	